



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБО
 www.nsopb.pф, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.154.Н.00132
 (номер сертификата соответствия)

030614
 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
 (наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «НПО «ФаерГард»
 (ООО «НПО «ФаерГард»), ОГРН 1192468029434.
 Юридический адрес: 660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 93А. Телефон: +7 (391) 254-54-88, e-mail: faergard@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
 (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «НПО «ФаерГард»
 (ООО «НПО «ФаерГард»), ОГРН 1192468029434.
 Адрес производства: 660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 93А. Телефон: +7 (391) 254-54-88, e-mail: faergard@yandex.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
 (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Национальная лаборатория». Адрес: Москва, Измайловское ш., д. 71, корп. 4 Г-Д, стр. 5. Тел. 8 (495) 133-10-53, ОГРН 1167746137118. Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.154 от 14.06.2018.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
 (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Стекло многослойное огнестойкое DFG-60 (DinFireGlass – Россия) толщиной не менее 24 мм, выпускаемое по ТУ 23.19.26-003-18620565-2019. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
 (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 33000-2014 «Стекло и изделия из него. Метод испытания на огнестойкость». Предел огнестойкости — EI/EW 60 (v).

код ОКПД2
23.19.26

код ТНВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний Д19-12-06/1 от 06.12.2019, испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Национальная лаборатория», № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.154 от 14.06.2018. Акт о результатах анализа состояния производства № 141 от 14.11.2019. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
 (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 23.19.26-003-18620565-2019.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.12.2019 по 15.12.2024



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Черепанов Д.А.

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Гордиенко Д.В.