

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ34.В.00449/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ **0011535**

Общество с ограниченной ответственностью «НПО «ФАЕРГАРД». Адрес: 660111, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 93А, оф. 2-7. ОГРН: 1192468029434. Телефон: +7 (391) 254-54-88. E-mail: faergard@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «НПО «ФАЕРГАРД». Адрес: 660111, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 93А, оф. 2-7. Адрес производства: 660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 93А. ОГРН: 1192468029434. Телефон: +7 (391) 254-54-88. E-mail: faergard@yandex.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, офис 412, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), e-mail: info@pozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные дымогазонепроницаемые в металлическом обрамлении (на основе композиционного профиля из алюминиевых сплавов марки «ФаерГард» типа «АЛ-ПП-1-60» по ТУ 25.11.23-002-18620565-2019) со светопрозрачным заполнением более 25 % (остекление – стекло многослойное огнестойкое марки DFG толщиной не менее 24 мм, ТУ 23.19.26-003-18620565-2019) однопольные ДПСО-60S с габаритными размерами по ширине от 700 мм до 1150 мм, по высоте от 1600 мм до 2650 мм; двухпольные ДПСД 60S с габаритными размерами по ширине от 1300 мм до 2200 мм, по высоте от 1600 мм до 2650 мм, выпускаемые по ТУ 25.12.10-005-18620565-2019, имеют предел огнестойкости EIWS 60. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

Код ОК034 (ОКПД2): 25.12.10

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: -----

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), статья 37, статья 88. ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость». ГОСТ Р 53303-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость» (с изменением № 1).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № С-96/12-2019, № С-97/12-2019 от 30.12.2019 г. испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24, внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015г. Федеральной службой по аккредитации. Акт о результатах анализа состояния производства № 459/ОС-19 от 12.12.2019 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 25.12.10-005-18620565-2019, ТУ 25.11.23-002-18620565-2019, ТУ 23.19.26-003-18620565-2019, Инструкция по монтажу

Срок действия сертификата соответствия с 30.12.2019 по 29.12.2022



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

_____ подписи

М.Б. Ясколко

инициалы, фамилия

В.Ф. Коротких

инициалы, фамилия