



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный №РОСС RU.М704.04ЮАБО

www.nsopb.pф, e-mail: nsoph@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.154.Н.00133**

030615

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «НПО «ФаерГард» (ООО «НПО «ФаерГард»), ОГРН 1192468029434.

Юридический адрес: 660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 93А. Телефон: +7 (391) 254-54-88, e-mail: faergard@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «НПО «ФаерГард» (ООО «НПО «ФаерГард»), ОГРН 1192468029434.

Адрес производства: 660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 93А. Телефон: +7 (391) 254-54-88, e-mail: faergard@yandex.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Национальная лаборатория». Адрес: Москва, Измайловское ш., д. 71, корп. 4 Г-Д, стр. 5. Тел. 8 (495) 133-10-53, ОГРН 1167746137118. Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.154 от 14.06.2018.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Перегородка противопожарная светопрозрачная остекленная ППСО-15 марки «FireGuard» (светопрозрачное заполнение — стекло многослойное огнестойкое DFG-15 (DinFireGlass – Россия) толщиной не менее 14 мм, ТУ 23.19.26-003-18620565-2019), выпускаемая по ТУ 25.11.23-007-18620565-2019.

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные.

Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость».

Предел огнестойкости — EIW 15.

код ОКПД2

25.11.23

код ТНВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний Д19-12-03/1 от 10.12.2019, испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Национальная лаборатория», № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.154 от 14.06.2018. Акт о результатах анализа состояния производства № 141 от 14.11.2019. Схема сертификации 4с.


ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 25.11.23-007-18620565-2019, КД ОП.СПК.П15.01 СБ.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.12.2019 по 15.12.2022



М.П. 
 Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)

Черепанов Д.А.

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Гордиенко Д.В.